

ПРЕДПИСАНИЕ № 206
должностного лица, уполномоченного
проводить проверку
от «07» ноября 2016 года

г.Соликамск.

При обследовании объекта

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Гимназия № 1» города Соликамска Пермского края,

(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

(юридический адрес: 618553, ПК, г.Соликамск, пр. Юбилейный, д.15; ОГРН 1025901974669, ИНН 5919017225 и рассмотрении документов (плановая выездная проверка проведена по распоряжению от 26.09.2016г. № 1835 в период с 11.10.2016г. по 07.11.2016г.); акта проверки № 200 от 07.11.2016г., экспертных заключений №№ 416-СФ, 417-СФ от 25.10.2016г.; протоколов лабораторных испытаний №№ 3915, 3916 от 13.10.2016г., протокола (акта) измерений мебели школьной б/н от 17.10.2016г, выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а именно:

1. Площадь на одного учащегося в учебных кабинетах №№ 106, 217, 214, 203-212, 301-312 при фронтальных формах занятий составляет от 1,6 кв.м. до 2,3 кв.м., при норме не менее 2,5 м², что не соответствует требованиям п.4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-3.

Площадь на одного учащегося в учебных кабинетах №№ 113, 216, 201,316 при организации групповых форм работы составляет от 2,0 кв.м. до 3,3 кв.м., при норме не менее 3,5 кв.м., что не соответствует требованиям п.4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-3.

2. По результатам измерений школьной мебели и экспертного заключения № 417-СФ от 25.10.2016 года установлено:

в кабинете № 306 (1 «а» класс)

- один ребенок с группой роста с 1450-1600мм в кабинете № 306 (1 «а» класс) согласно списочному составу на 17.10.2016г. не обеспечен ученическим столом и стулом в соответствии с антропометрическими данными в нарушение требований п. 5.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-3;

- размеры школьной мебели (ученический стол одностольный) по показателю: высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику не соответствуют требованиям п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-3.

-все стулья для группы роста 1300-1450мм и 1450-1600 мм по показателю: высота над полом переднего края сидения стула не соответствуют требованиям п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-3.

- маркировка стола и стула для ребенка с группой роста 1450-1600 мм не соответствует требованиям п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-3.

в кабинете № 307 (4 «а» класс)

- все стулья для детей с группой роста 1450-1600 мм по показателю: высота над полом переднего края сидения стула не соответствуют требованиям п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-3.

- все стулья для детей с группой роста 1150-1300 мм по показателю: высота над полом переднего края сидения стула не соответствуют требованиям п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-3.

- все стулья для детей с группой роста 1300-1450 мм по показателю: высота над полом переднего края сидения стула не соответствуют требованиям п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-3.

- размеры школьной мебели (ученические столы 2-х местные) для детей с группой роста 1150-1300 мм (2 стола) и для детей с группой роста 1300-1450 мм (8 столов) по показателю: высота

над полом крышки края стола, обращенного к ученику не соответствуют требованиям п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-3.

Т.о., согласно списочному составу на 17.10.16г. в 4а классе в кабинете № 307 все учащиеся (за исключением 6 учащихся с ростом 1450-1600 мм, которые обеспечены столами с учетом антропометрических показателей) не обеспечены ученическими столами и стульями с учётом антропометрических показателей (мебель данного размера в классе отсутствует), что не соответствует п. 5.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-3.

3. Школьные парты в учебных кабинетах для учащихся 1 ступени (№№ 305, 307, 202, 203, 206, 303) не оборудованы регуляторами наклона поверхности рабочей плоскости для наклона рабочей поверхности плоскости школьной парты во время обучения письму в нарушение требований п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-3.

4. Классные доски не оборудованы держателями для чертежных принадлежностей во всех учебных кабинетах, кроме кабинетов математики №№ 308,309,310, физики № 313 в нарушение требований п. 5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-3.

5. На момент обследования 11.10.2016г. с 10.30ч до 14.45ч для контроля температурного режима учебные кабинеты №№ 305, 306, 307, 211, 209, 208, 308, 309, 310, 311, 314, 317, 203, 205, 302, 303, 301, спортивные залы не оснащены бытовыми термометрами, в нарушение требований п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-3.

6. По данным лабораторного контроля и экспертного заключения № 416-СФ от 25.10.2016 г.:
- относительная влажность воздуха в кабинетах №№ 202, 203, 204, 205, 206, 314, 310, 311, 313, 308, 312, 209, 211, 213, 214, спортивных залах (большой, малый) не соответствует нормативным величинам, в нарушение требований п. 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-3.

7. Учебный кабинет географии № 301 не имеет левостороннего естественного освещения; световой поток от окна направлен сзади от обучающихся в нарушение требований п. 7.1.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-3.

8. В учебных кабинетах №№ 304, 306, 217, 216, 214, 211, 210, 209, 309, 316, 204, 302, 317 в качестве системы общего освещения используются потолочные светильники с лампами накаливания (частично) в нарушение требований п. 7.2.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-3.

9. В учебных кабинетах №№ 304, 306, 217, 216, 214, 211, 210, 209, 309, 316, 204, 302, 317 для общего освещения использовались источники света различной природы излучения: светильники потолочные с лампами люминесцентными энергосберегающими и лампами накаливания, в нарушение требований п.7.2.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-3.

10. По данным лабораторного контроля и экспертного заключения № 416-СФ от 25.10.2016 г.:
- уровень искусственной освещенности на рабочих столах в кабинетах №№ 204, 205, 209, 211, 310, на рабочих местах учащихся с ПЭВМ №№ 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11 в кабинете № 314 «Информатика», в большом и малом спортивных залах не соответствует нормативным величинам в нарушение требований п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-3.

11. В учебных кабинетах №№ 214, 313, 314, 113 классные доски не оборудованы местным освещением, в нарушение требований (п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-3).

12. Кабинеты начальных классов не обеспечены горячим водоснабжением в нарушение требований п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-3.

13. На момент обследования 11.10.2016г. с 10.30ч до 14.45ч полы в учебных кабинетах №№ 201, 202 (2этаж) имеют дефекты (расхождение швов линолеума, дыры) в нарушение требований п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-3.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,

Предписываю:

1. Привести наполняемость классов в соответствие гигиеническим нормам с учетом норматива площади на одного обучающегося – не менее 2,5 кв.м. Формирование классов всех ступеней обучения проводить с учетом норматива площади на одного обучающегося, в соответствии с требованиями п.п.4.9, 10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок: до 01.09.2017г., ежегодно к началу нового учебного года.

2. Оборудовать учебные кабинеты для обучающихся 1 ступени учебной мебелью, соответствующей росту-возрастным особенностям детей, согласно п.п.5.1, 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок: поэтапно – до 01.09.2017г., до 20.08.2018г.

3. Оборудовать школьные парты в учебных кабинетах для учащихся 1 ступени (№№ 305, 307, 202, 203, 206, 303) регуляторами наклона поверхности рабочей плоскости для наклона рабочей по-

верхности плоскости школьной парты во время обучения письму согласно п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-3.

Срок: поэтапно – до 01.09.2017г., до 20.08.2018г.

4. Оборудовать классные доски в учебных кабинетах держателями для чертежных принадлежностей.

Срок: до 01.09.2017г.

5. Обеспечить учебные кабинеты №№ 305, 306, 307, 211, 209, 208, 308, 309, 310, 311, 314, 317, 203, 205, 302, 303, 301, спортивные залы быговыми термометрами для контроля температурного режима в соответствии с требованиями п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-3.

Срок: до 01.09.2017г.

6. Привести параметры микроклимата (по показателю относительной влажности воздуха) в кабинетах №№ 202, 203, 204, 205, 206, 314, 310, 311, 313, 308, 312, 209, 211, 213, 214, спортивных залах (большой, малый) в соответствии с требованиями п.6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-3. Представить документы, подтверждающие устранение нарушений.

Срок: поэтапно – до 01.09.2017г., до 20.08.2018г.

7. Обеспечить естественное освещение кабинета № 301 в соответствии с требованиями п. 7.1.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-3.

Срок: поэтапно – до 01.09.2017г., до 20.08.2018г.

8. Обеспечить систему общего освещения в учебных кабинетах №№ 304, 306, 217, 216, 214, 211, 210, 209, 309, 316, 204, 302, 317 в соответствии с требованиями п.п. 7.2.2., 7.2.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-3.

Срок: поэтапно – до 01.09.2017г., до 20.08.2018г.

9. Привести уровень искусственной освещенности на рабочих столах в кабинетах №№ 204, 205, 209, 211, 310, на рабочих местах учащихся с ПЭВМ №№ 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11 в кабинете № 314 «Информатика», в большом и малом спортивных залах в соответствии с требованиями п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-3.

Срок: поэтапно – до 01.09.2017г., до 20.08.2018г.

10. Оборудовать классные доски в учебных кабинетах №№ 214, 313, 314, 113 местным освещением.

Срок: поэтапно – до 01.09.2017г., до 20.08.2018г.

11. Обеспечить кабинеты начальных классов горячим водоснабжением в соответствии с требованиями п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-3.

Срок: поэтапно – до 01.09.2017г., до 20.08.2018г.

12. Устранить дефекты покрытия полов в учебных кабинетах №№ 201, 202. Выполнить отделку полов материалами, допускающими проведение уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств, согласно требованиям п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок: до 01.09.2017г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо – Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» в лице директора МАОУ «Гимназия № 1» и должностных лиц МАОУ.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении пунктов 1-12 настоящего предписания вместе с документами, подтверждающими их выполнение, представить в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю по адресу:

618548, г.Соликамск, ул.Кирова, д.1, факс (8-34-253) 4-25-29, 4-23-03. Тычинину Олегу Юрьевичу
(адрес, ф.и.о. должностного лица)

в течение 5 рабочих дней после истечения срока, отведенного для исполнения каждого пункта предписания:

* до 10.09.2017г. - по п.п. 1, 4, 5, 12;

* поэтапно - до 01.09.2017г., до 20.08.2018г. - по п.п. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

Не исполнение настоящего предписания в установленные сроки, влечет административную ответственность, предусмотренную частью 1 и /или частью 15 (по соблюдению требований технических регламентов) статьи 19.5 КоАП Российской Федерации.

В досудебном порядке, в соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки, вправе представить в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю или в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю, в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в указанный орган государственного надзора.

В судебном порядке, данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Заместитель начальника
Северного территориального отдела
(должность лица, уполномоченного проводить проверку)


(подпись)

Тышинин Олег Юрьевич
(фамилия, имя, отчество)

Получил:
Директор МАОУ «Гимназия № 1»
07.11.2016г.



(О.А. Зюльганова)